



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GARIBALDI - CAPUANA"

Via Porta Palermo, 223 - Tel/fax 0922/39062 e mail: agee02800t@istruzione.it
92015 RAFFADALI

Prot .n.

RAFFADALI, 23/02/2017

VERBALE N. 1 PROVA DI EVACUAZIONE

PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DAI RISCHI

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di febbraio, alle ore 10:30 presso la sede centrale dell' Istituto Comprensivo "Garibaldi-Capuana" di Raffadali, in applicazione del D.M. 26/08/92 e successive modifiche ed integrazioni sono stati convocati nelle forme di legge e sono intervenuti:

- il Docente Vicario del Dirigente Scolastico, Ins. Gerlando Alonge;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Geol. Giuseppe Bennardo;
- i Docenti e il personale ATA presenti nella Sede scolastica;

Per concordare e mettere in atto le modalità di evacuazione previste nel piano di emergenza della scuola.

Viene simulata l'emergenza per un sisma, l'ordine di evacuazione è stato dato dal RSPP alle ore 10,40, al dell'allarme, dato dal suono di una sirena, tutti gli alunni presenti e tutto il personale scolastico, seguendo le istruzioni previste dal piano di emergenza, nel massimo ordine e in un tempo di 2 minuti e trenta secondi sono riusciti a raggiungere le zone di raccolta assegnate.

Gli insegnanti, a questo punto, dopo aver disposto in fila per due le classi assegnate hanno richiamato l'appello e compilato il modulo di evacuazione contenuto nei registri di classe, secondo quanto previsto dal D.M. 26/08/92.

Il Responsabile SPP, riuniti tutti nel cortile interno della scuola, si è complimentato con il personale e gli alunni per la buona riuscita dell'esercitazione.

Il docente di educazione motoria ha lamentato il fatto che la sirena non viene percepita in palestra.



suono

Alle ore 11,00, il Responsabile SPP, accertatosi che tutte le operazioni sono state svolte nel modo previsto, ha dichiarato conclusi i lavori invitando le classi a rientrare a scuola.

Il Docente Vicario



Il Responsabile del Servizio di Prevenzione

